

CERTIFICAT

FENETRES ET PORTES-FENETRES BOIS
A LA FRANÇAISE, OSCILLO-BATTANTES, DE FORMES PARTICULIERES,
CHASSIS FIXES, AVEC IMPOSTE,
AVEC ALLEGE NE PARTICIPANT PAS A LA SECURITE AUX CHUTES DES PERSONNES.

GBF04-BR59
GBF05-BR68

FCBA atteste la conformité des produits mentionnés sur le présent certificat au référentiel de certification NF297 dans sa version en vigueur dans les conditions prévues dans celui-ci et ses documents associés.

En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification et FCBA accordent respectivement à :

La société **SAS BIGNON JACQUES**
Z.A. de l'Orrière
53410 PORT-BRILLET

Usine de **53410 PORT-BRILLET**

le droit d'usage de la marque NF FENETRES pour les produits objets de ce certificat, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Certificat d'admission n° 297.23.001 du 01 Février 2023
Certificat d'extension n° 297.26.012 du 10 Juin 2026
(Annule et remplace le certificat n° 297.25.048 du 15 Octobre 2025)

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en cours de validité peut être consulté à l'adresse suivante :
<https://www.fcba.fr/certifications/?fk=fenetres>
pour en vérifier sa validité.

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

(Option Conception)

Conception : Conforme

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :

94.2		NF297 CERTIFIE PAR FCBA	fenetres-nf.fr
------	---	-------------------------	----------------

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant (FCBA) :

Cécile OMS

Tél. : 05.56.43.63.00

E-mail : NF297@fcba.fr

Pour FCBA,
Le Directeur Certification
Alain HOCQUET



MENUISERIES CERTIFIÉES

Cette fiche précise les modèles de fenêtres et portes-fenêtres certifiées, et leurs classements.
Seules les fenêtres et portes-fenêtres conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-après doivent comporter la marque NF ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 94.2

1. MARQUE NF :

1.1. CONCEPTION CERTIFIÉE :

La conception des menuiseries bois répond aux spécifications suivantes du référentiel NF297 issues des normes NF P23-305+A1, NF P20 650-1 et NF P20-650-2 :

- **Classe d'emploi des bois :**
Essences de bois purgées d'aubier compatibles avec une classe d'emploi 3.2 sans traitement de préservation pour un usage en France métropolitaine.
 - BOSSÉ, CHÊNE EUROPÉEN, MOABI, SAPELLI et SIPO.
 Essences de bois non purgées d'aubier compatibles avec une classe d'emploi 3.2 avec traitement de préservation pour un usage en France métropolitaine.
 - MÊLÈZE D'EUROPE, PIN SYLVESTRE.
- **Carrelets :**
Bois massifs, lamellés-collés et lamellés-collés aboutés certifiés CTB-LCA (*emploi en menuiserie extérieure*) ou conformes à la NF EN 13307-1 et XP CEN/TS 13307-2.
- **Panneaux de soubassement :**
Panneau de soubassement sandwich avec parement extérieur certifié NF Contreplaqué extérieur CTB-X ou équivalent et replaqué en CHÊNE EUROPÉEN, MÊLÈZE D'EUROPE, MOABI et PIN SYLVESTRE.
- **Finitions :**
Produits conformes aux normes en vigueur. Systèmes de finition sous certification :
 - BOSSÉ Protection provisoire opaque
 Protection provisoire transparente
 - CHÊNE EUROPÉEN Protection provisoire opaque
 Protection provisoire transparente
 - MÊLÈZE D'EUROPE Protection provisoire opaque
 Protection provisoire transparente
 - MOABI Protection provisoire opaque
 Protection provisoire transparente
 - PIN SYLVESTRE Protection provisoire opaque
 Protection provisoire transparente
 - SAPELLI Protection provisoire opaque
 Protection provisoire transparente
 - SIPO Protection provisoire opaque
 Protection provisoire transparente
 Le délai de recouvrement maximum des finitions provisoires opaques est de 6 mois, celui des finitions provisoires transparentes est de 6 mois.
- **Vitrage :**
Vitrage certifié CEKAL ou issu d'une unité de fabrication bénéficiant d'un droit d'usage dans le cadre d'une certification du vitrage isolant.
- **Colles et mastics, profils d'étanchéité entre ouvrant et dormant, quincailleries, profils métalliques :**
Produits conformes aux normes en vigueur.
- **Seuils et pièces d'appui autre que du bois :**
Seuil PMR en aluminium de 20mm.

- **Profils bois sur ouvrants et dormants, entailles d'entrées d'air, assemblages d'angles, mise en œuvre des vitrages :**
Conception conforme.
Validation dérogatoire du drainage en cascade de la traverse intermédiaire par Avis d'Expert.
- **Caractéristiques mécaniques (contreventement, torsion statique, sécurité à la manœuvre, efficacité des arrêts d'ouverture, allèges n'assurant pas la sécurité des personnes) :**
Caractéristiques conformes.

1.2. **PERFORMANCES EVALUEES :**

Les performances A*E*V* (perméabilité à l'Air, étanchéité à l'Eau, résistance au Vent) et de forces de manœuvre ont été évaluées sur la configuration :

- Porte-Fenêtre 2 vantaux, HxL = 2150x1600mm (dimensions tableau).

La performance d'endurance a été évaluée sur la configuration :

- Porte-Fenêtre 1 vantail, HxL = 2150x900mm (dimensions tableau).

Elles satisfont aux performances minimales de la marque, et permettent de valider la conception de la gamme certifiée.

Les classements obtenus sont :

- **A*E*V* :** A*4 E*7B V*A2
- **Forces de manœuvre :** Classe1
- **Endurance :** Classe 2, 10000 cycles avec 18mm de verre